

**I. ORD 59/2013 - REGULAMENT privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public/ ORD 18/2022 Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor client casnici din 02.03.2022 / ORD 103/2022 Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a punctelor de reincarcare pentru vehiculele electrice din 03.08.2022**

**INCHEIEREA CONTRACTULUI DE RACORDARE:** Conform art. 34 din ORD 59/2013 - REGULAMENT privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, emis de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, cu modificările și completările ulterioare,

*(1) După primirea ofertei de racordare, exprimată prin avizul tehnic de racordare, utilizatorul poate solicita în scris operatorului de rețea încheierea contractului de racordare. Cererea va fi în mod obligatoriu semnată de utilizator sau de împuternicitul utilizatorului.*

Conform art. 44 din ORD 59/2013 - REGULAMENT privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, emis de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, cu modificările și completările ulterioare,

*(3) Pentru proiectarea și executarea lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b)\*, operatorul de rețea încheie un contract de achiziție publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică.*

*(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea și/sau execuția lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se poate încheia prin una dintre următoarele modalități:*

*a) de către operatorul de rețea cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condițiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de rețea, înainte de încheierea contractului de racordare;*

*b) de către utilizator cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat, desemnat de către acesta, în condițiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de rețea, înainte de încheierea contractului de racordare.*

*\*- Pentru racordarea utilizatorilor la rețeaua electrică se execută, după caz, următoarele categorii de lucrări: b) lucrări pentru realizarea instalației de racordare;*

**DOCUMENTELE ANEXATE CERERII DE INCHEIERE A CONTRACTULUI DE RACORDARE:** Conform art. 36 din ORD 59/2013 - REGULAMENT privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, emis de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, cu modificările și completările ulterioare,

*a) copia actului de identitate/certificatului constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii acestuia, după caz;*

*b) abrogat*

*c) devizul general întocmit de proiectantul sau constructorul ales de utilizator;*

*d) copia contractului de proiectare sau copia contractului de proiectare și execuție, după caz, încheiat de către utilizator, conform art. 44 alin. (4) lit. b), cu operatorul economic atestat, desemnat de către acesta. În cazul în care contractul de execuție nu a fost încheiat odată cu cel de proiectare, utilizatorul transmite operatorului de rețea copia contractului de execuție a instalației de racordare cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de execuție a instalației de racordare.*

*e) împuternicirea acordată de utilizator operatorului economic atestat, desemnat conform prevederilor art. 34 alin. (4) pentru semnarea contractului de racordare cu operatorul de rețea în numele și pe seama utilizatorului și reprezentarea utilizatorului în relația contractuală cu operatorul de rețea pe toată perioada derulării contractului de racordare.*

*(2) În situația în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) este necesar acordul sau promisiunea în scris a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare și elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform prevederilor contractului de racordare cu privire la instalația de racordare.*

**PUNEREA SUB TENSIUNE PENTRU PERIOADA DE PROBE:** Conform art. 48 din ORD 59/2013 - REGULAMENT privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, emis de către Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei, cu modificările și completările ulterioare,

- a) dosarul instalației de utilizare prevăzut la art. 54, mai puțin documentele care atestă realizarea unor probe/încercări/teste care se fac cu tensiune din rețeaua operatorului;
- b) datele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare;
- c) raportul privind stadiul lucrărilor de integrare a capacității energetice în sistemele de monitorizare ale operatorului de transport și de sistem și/sau ale operatorului de distribuție;
- d) graficul de punere în funcțiune a instalațiilor de utilizare și a receptoarelor/unităților generatoare/instalațiilor de stocare/ sistemelor HVDC;
- e) contractul de furnizare de energie electrică încheiat pe perioadă determinată, corespunzător perioadei realizării probelor de punere în funcțiune a instalațiilor de utilizare și a receptoarelor/unităților generatoare/instalațiilor de stocare/ sistemelor HVDC, având ca anexă tehnică avizul tehnic de racordare, cu excepția locurilor de producere care nu necesită consum de energie electrică din rețea pentru servicii interne.

**DOSARUL INSTALAȚIEI DE UTILIZARE:** Conform art. 54 din ORD 59/2013 - REGULAMENT privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, emis de către Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei, cu modificările și completările ulterioare,

- a) declarația executantului, prin care se confirmă: respectarea cerințelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalației de utilizare în baza proiectului tehnic verificat în condițiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia, inclusiv a prevederilor Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.741/2011 și cu îndeplinirea condițiilor care permit punerea ei sub tensiune;
- b) procesele-verbale care confirmă recepția la terminarea lucrărilor, cu rezultate corespunzătoare;
- c) documente care confirmă efectuarea verificărilor/probelor/încercărilor/testelor conform normelor în vigoare. (2) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), dosarul instalației de utilizare cuprinde, după caz, și următoarele documente:
  - a) schema monofilară a instalației de utilizare, la nivelul necesar pentru realizarea conducerii prin dispecer, dar cel puțin la nivel de interfață cu instalația de racordare, stația de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protecțiilor prevăzute și a reglajelor acestora;
  - b) schema de racordare la rețeaua de utilizare a surselor proprii, avizată de operatorul de rețea, dacă există surse proprii.

## **II. ORD 19/2022 Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor din 02.03.2022**

**ÎNCHIEIEREA CONTRACTULUI DE RACORDARE:** Conform art. 13 din ORD 19/2022 Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor din 02.03.2022, cu modificările și completările ulterioare,

(1) După primirea avizului tehnic de racordare, prosumatorul poate solicita în scris operatorului de distribuție încheierea contractului de racordare. Cererea conține anexate copia actului de identitate sau, după caz, a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii acestuia și va fi în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.

(2) Notificarea prin care prosumatorul înștiințează operatorul de distribuție cu privire la încheierea directă cu un anumit proiectant/constructor atestat, desemnat de către acesta, a contractului pentru proiectarea/execuția lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare constituie totodată cerere de încheiere a contractului de racordare. Notificarea va fi în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia și conține anexate documentele prevăzute la alin. (1), precum și împuternicirea acordată de utilizator operatorului economic atestat desemnat conform prevederilor alin. (3) pentru semnarea contractului de racordare cu operatorul de distribuție în numele și pe seama prosumatorului și reprezentarea prosumatorului în relația contractuală cu operatorul de distribuție pe toată perioada derulării contractului de racordare.

**PUNEREA SUB TENSIUNE PENTRU PERIOADA DE PROBE:** Conform art. 18 din ORD 19/2022 Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor din 02.03.2022, cu modificările și completările ulterioare,

(1) *Punerea sub tensiune pe perioada de probe se realizează de către operatorul de distribuție pe baza cererii transmise de prosumator, însoțită de documentația completă conținută de dosarul instalației de utilizare prevăzută la art. 19 [alin. \(1\)](#).*

(2) *Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, operatorul de distribuție transmite prosumatorului notificarea de punere sub tensiune reprezentând acceptul de punere sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice și a instalației de stocare, după caz.*

**DOSARUL INSTALAȚIEI DE UTILIZARE:** Conform art. 19 din ORD 19/2022 Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor din 02.03.2022, cu modificările și completările ulterioare,

(1) *Dosarul instalației de utilizare se întocmește după realizarea fizică a acestora și cuprinde următoarele documente:*

- a) procesele-verbale care confirmă recepția la terminarea lucrărilor;*
- b) buletinul de încercare a prizei la pământ;*
- c) certificatele de conformitate și fișele tehnice emise de fabricant, în copie, ale invertoarelor și unităților generatoare cu datele și funcțiile corespunzătoare și, după caz, fișele tehnice emise de fabricant, în copie, ale instalației de stocare;*
- d) schema electrică monofilară a instalației de utilizare, inclusiv tabloul general, cu precizarea protecțiilor prevăzute și a reglajelor acestora.*

**PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INSTALAȚIILOR DE PRODUCERE – PROSUMATOR:** Conform art. 21 din ORD 19/2022 Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor din 02.03.2022, cu modificările și completările ulterioare,

(1) *Pentru racordarea noului loc consum și de producere deținut de prosumator, perioada de probe este de maximum 5 zile lucrătoare de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare.*

(2) *După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuție procesulverbal de recepție a punerii în funcțiune a instalațiilor de producere și, după caz, a instalației de stocare.*

**EMITERE CERTIFICAT DE RACORDARE:** Conform art. 22 din ORD 19/2022 Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor din 02.03.2022, cu modificările și completările ulterioare,

(1) *Operatorul de distribuție are obligația să emită din oficiu și să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune.*

(2) *Certificatul de racordare emis corespunde instalației de racordare și instalației de utilizare realizate, conform prevederilor contractului de racordare.*

(3) *Certificatul de racordare emis se completează cu calitatea de prosumator.*